



# CERTIFIKAT

nr 22 03 04

## Stålskorsten PREMODUL

### Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare

Nibe AB, Markaryd

### Produkt

Skorsten uppbyggd av röckanal/innermantel av rostfritt stål och ytermantel av plåt. Mellan röckanal och ytermantel finns isolering med total tjocklek ca 60 mm. Moduler finns i längder upp till 1260 mm och diametrar (inner/ytter) 154/280 mm. Godkända tillbehör är vinklar med maximal vinkel på 45°.

### Avsedd användning

Skorsten för anslutning till eldstäder som har en rökgastemperatur vid drift av högst 450 °C. Sidodragning får utföras enligt de förutsättningar som anges i installationsanvisningen. Användningsområdet uttryckt enligt prEN 1856-1 (oktober 1999) framgår av produktmärkningen.

### Tillhörande handlingar

Installationsanvisning "PREMODUL", daterad 2002-06-01 utg. 1.

### Intyg

Produkt enligt ovan uppfyller kraven i avsnitt 3 i SPs certifieringsregler för system-skorstenar, insatsrör och förbindelsekanaler av metall, SPCR 105.

### Märkning

Varje förpackning skall förses med märkning som innehåller SPs P-märke, certifikatsinnehavarens namn, certifikatsnummer, tillverkningsställe, tillverkningsdatum eller motsvarande, samt information om användningsområdet enligt prEN 1856-1:

**T450-N1-S-D2-R33-C30-BO-L20080**

Denna märkning, samt annan information som kan vara väsentlig i samband med rensning, vid pannbyte eller liknande, skall finnas på skylt eller motsvarande vid skorstenstopp och i anslutning till eldstad.

### Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till den 1 juli 2007.

### Övrigt

SP övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 och 5 i SPCR 105. Övriga villkor framgår av SPCR 105. Detta certifikat ersätter tidigare daterat 28 juli 2002.

Borås den 28 augusti 2002

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Certifiering

Lenart Månsson  
Chef certifiering

Leif Lundin  
Teknisk handläggare

